

Plan de Surveillance TAR site de Lamballe

Mise à jour 30/12/2015

TAR	janv-16					fev16		mars-16	avr-16	mai-16	juin-16	juil-16	août-16	sept-16	oct-16	nov-16	déc-16
légionnelle pneumophila																	
SDM 10 n°4 (E)	07/01/2016					11/02/2016		10/03/2016	07/04/2016	12/05/2016	09/06/2016	07/07/2016	11/08/2016	08/09/2016	13/10/2016	10/11/2016	08/12/2016
SDM 10 n°5 (E)	07/01/2016					11/02/2016		10/03/2016	07/04/2016	12/05/2016	09/06/2016	07/07/2016	11/08/2016	08/09/2016	13/10/2016	10/11/2016	08/12/2016
SDM 10 n°6 (E)	07/01/2016					11/02/2016		10/03/2016	07/04/2016	12/05/2016	09/06/2016	07/07/2016	11/08/2016	08/09/2016	13/10/2016	10/11/2016	08/12/2016
SDM 11 n°1 (E)	07/01/2016					11/02/2016		10/03/2016	07/04/2016	12/05/2016	09/06/2016	07/07/2016	11/08/2016	08/09/2016	13/10/2016	10/11/2016	08/12/2016
SDM 11 n°2 (E)	07/01/2016					11/02/2016		10/03/2016	07/04/2016	12/05/2016	09/06/2016	07/07/2016	11/08/2016	08/09/2016	13/10/2016	10/11/2016	08/12/2016
SDM 11 n°3 (E)	07/01/2016					11/02/2016		10/03/2016	07/04/2016	12/05/2016	09/06/2016	07/07/2016	11/08/2016	08/09/2016	13/10/2016	10/11/2016	08/12/2016
SDM 11 n°0 (E)	07/01/2016					11/02/2016		10/03/2016	07/04/2016	12/05/2016	09/06/2016	07/07/2016	11/08/2016	08/09/2016	13/10/2016	10/11/2016	08/12/2016
congéle 1(E)	07/01/2016					11/02/2016		10/03/2016	07/04/2016	12/05/2016	09/06/2016	07/07/2016	11/08/2016	08/09/2016	13/10/2016	10/11/2016	08/12/2016
congéle 2 (E)	07/01/2016	14/01/2016	21/01/2016	28/01/2016	04/02/2016	11/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	07/04/2016	12/05/2016	09/06/2016	07/07/2016	11/08/2016	08/09/2016	13/10/2016	10/11/2016	08/12/2016
fondoir (E)	07/01/2016					11/02/2016		10/03/2016	07/04/2016	12/05/2016	09/06/2016	07/07/2016	11/08/2016	08/09/2016	13/10/2016	10/11/2016	08/12/2016
Lamballe 3 (D)	07/01/2016					11/02/2016		10/03/2016	07/04/2016	12/05/2016	09/06/2016	07/07/2016	11/08/2016	08/09/2016	13/10/2016	10/11/2016	08/12/2016
5 Rejets :SDM11, SDM10, congèle, fondoir: chlorure,bromure,DCO,THM,AOX								x	x					x			x
5 rejetsSDM11, SDM10, congèle, fondoir: fer,pb,nickel,arsenic,cuivre,zinc									x								
5 RejetsSDM11, SDM10, congèle, fondoir: t°,pH,MES,phosphore,azote;NTK, 1Rejet									x		x						
Lamballe3:t°,pH,MES,phosphore,DCO,fer,Pb,nickel,arsenic,cuivre,zinc,THM,AOX											x						
batério classique eau usine: lamballe,lyon,st brieuc														x			
2 tours d'appoint : eau de ville, eau osmosée : MES, légionnelles											x					d	

X: Rejet TAR E Annuel + T°+ Hydrocarbure

X: Autre

X: Rejet TAR Trimestriel

X: Rejet TAR DC Annuel + T°