

149.75

Friche impénétrable

CUVE GNL ou PROPANE  
12.5t

Friche impénétrable

Légende : Modification ICPE

Option process non retenue

ZE n°71

91.63

33.14

20.02

R13

ZE n°70

ZE n°79

ZE n°113

ZE n°97

Canalisation GrT gaz

Bache incendie  
120m3

EDF (ligne aérienne moyenne tension)

Voie engin pompier 6m

Merlon Ht. 3.00m

Limite du PLU (zone AUy1)

Bassin d'orage  
des eaux pluviales  
de toitures

Fosse collecteur

Bassin de rétention incendie

Légende Réseaux Eaux

- Réseau d'adduction d'eau potable (AEP)
- Compteur + Disjoncteur (AEP)
- Descente eaux pluviales
- Réseau eaux pluviales
- Puisard
- Réseau eaux usées industrielles
- ⊗ Grille avaloir
- Réseau eaux Voiries
- Séparateur hydrocarbures
- ▶ Vanne de coupure / isolement
- Point de prélèvement / mesure des émissions
- Réseau eaux usées assimilées domestiques

Légende

- Béton CF
- Charpente métallique
- Béton CF ou Charpente métallique selon l'altimétrie
- M Portes CF 2h

Indice	Description Modifications	Dessinateur	Validation	DATE
				
Maitréa 190 rue Montjarret de Kerjégu ZI Portuaire 29200 BREST 02 98 80 90 49				
TITRE				
Echelle	Format	Version AutoCAD 2019		
Dessiné par	www.hardyconceptenergy.com contact@concept-energy.com		DATE	
N° PLAN				Indice