

149.75

Friche impénétrable

CUVE GNL ou PROPANE
12.5t

Friche impénétrable

Lumière du P.U.I (zone 1AU.V)

Bassin d'orage
des eaux pluviales
de toitures

Bassin de rétention incendie

EDF (ligne aérienne moyenne tension)

Voie engin pompier 6m

Voie de circulation

Merlon Ht. 3.00m

ZE n°70

ZE n°71

ZE n°79

ZE n°113

ZE n°97

ZE n°124

Délimitation zone 5 mètres

Délimitation zone 5 mètres

33.14

20.02

Parking VL
10 places

Portail

Légende : Modification ICPE

- Option process non retenue
- Déchets
- Risque de déversement
- Modification zonage ATEX poussières
- Zone ATEX poussières

Légende incendie, atex et gaz

- Canalisation gaz
- Détecteurs gaz
- Boîtier de coupure force et lumière
- Commande manuelle de désenfumage
- SSI : Centrale de sécurité incendie et gaz
- Zone Atex 1 : A proximité immédiate des ouvertures d'alimentation, des événements, des vannes de prises d'échantillons ou de purges, des ouvertures de remplissage et de vidange de la canalisation gaz.
- Zone Atex 0
- Détection incendie vidéo-thermique
- Alerteur sonore
- Détection de fumées
- BAES
- Extincteur
- Alerteur sonore et visuel

Légende

- Béton CF
- Charpente métallique
- Béton CF ou Charpente métallique selon l'altimétrie
- Portes CF 2h

Indice	Description Modifications	Dessinateur	Validation	DATE
				
Maitréa 190 rue Montjarret de Kerjégu ZI Portuaire 29200 BREST 02 98 80 90 49				
TITRE				
Echelle	Format	Version AutoCAD 2019		
Dessiné par	www.hardyconceptenergy.com		DATE	
N° PLAN				Indice